

PEDIDO de ESCLARECIMENTO Nr.01

A empresa A solicitou o seguinte esclarecimento:

Foi fornecido apenas a curva ABC do 2º pavimento com referência dos valores da planilha de preços do arquivo “Prédio Alterosas 1”, cujo valor total da planilha de preços é R\$ 5.960.759,75 e não com a referência de valor da planilha de preços do arquivo “Prédio Alterosas 1.1”, cujo valor é R\$ 6.179.258,05.

A após consulta a equipe técnica ESCLARECEU que:

A planilha que consta no arquivo “Prédio Alterosas 1”, cujo valor total de preços é R\$ 5.960.759,75 foi revisada e alterada para o valor de R\$ 6.179.258,05 (arquivo “Prédio Alterosas 1.1”). A nova curva ABC será disponibilizada posteriormente.

PEDIDO de ESCLARECIMENTO Nr.02

A empresa B solicitou o seguinte esclarecimento:

O sistema de controle do ar condicionado já existente possui um **gerenciamento central**, IHM ou Supervisório?

Caso exista:

- O sistema proposto para a implantação dos Fancoletes e Selfs deverá contemplar a realização de uma integração com o **gerenciamento central** ?
- Caso necessário realizar a integração entre sistema já existente e sistema a ser implantado, qual o tipo de **protocolo de comunicação** (Modbus, Bacnet, etc...) utilizado ?
- Qual a **localização** do gerenciamento central do sistema?

A após consulta a equipe técnica ESCLARECEU que:

- O sistema proposto para a implantação dos Fancoletes e Selfs deverá contemplar a realização de uma integração com o **gerenciamento central** ?
 - **Sim. Todos os equipamentos de climatização devem ser integrados ao sistema atual de automação.**
- Caso necessário realizar a integração entre sistema já existente e sistema a ser implantado, qual o tipo de **protocolo de comunicação** (Modbus, Bacnet, etc...) utilizado ?
 - **O protocolo utilizado para a rede de climatização é BACNET.**
- Qual a **localização** do gerenciamento central do sistema?
 - **A gerenciadora está instalada no mesmo prédio no sala de ativos de BMS no subsolo.**

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2017.

Marcelo Francisco de Abreu, 1º Ten QOE
Presidente da CEL